

Nummer	K 22885/01	Vervangt	-
Uitgegeven	2003-01-01	D.a.	


Productcertificaat Thermostatische inregelventielen

Op grond van onderzoek, alsmede regelmatig door Kiwa uitgevoerde controles, worden de door

MNG Armaturen Honeywell AG

vervaardigde producten, die gespecificeerd zijn in dit certificaat, en die voorzien zijn van het onder "Merken" aangegeven Kiwa-keur, bij aflevering geacht te voldoen aan Kiwa-beoordelingsrichtlijn BRL-K14003 "Thermostatische inregelventielen".

Kiwa N.V.



ing. B. Meekma
Directeur
Certificatie en Keuringen

Dit certificaat is afgegeven conform het Kiwa-Reglement voor productcertificatie en bestaat uit 3 pagina's.
Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan

Kiwa N.V.
Certificatie en Keuringen
Sik W. Churchill-Haan 273
Postbus 70
2280 AB Rijswijk

Telefoon 070 41 44 400
Fax 070 41 44 420
Internet www.kiwa.nl

Onderneming
MNG Armaturen Honeywell AG
Zu Den Ruhrwiesen 3
D-59755 Arnsberg-Neheim
Duitsland
Telefoon 0049 2932 9880
Telefax 0049 2932 988294
website

Vertegenwoordiger
Honeywell B.V.
Postbus 12683
1100 AK AMSTERDAM ZUIDOOST
020 5656911
020 5656600
www.honeywell.nl

Thermostatische inregelventielen

TOEPASSING EN GEBRUIK

De producten zijn bestemd om te worden toegepast in circulatiesystemen in leidingwaterinstallaties, een werkdruk van ten hoogste 1000 kPa en een watertemperatuur van ten hoogste 90°C.

Na inregelen wordt een vooraf ingestelde minimumtemperatuur, met thermo-mechanische aandrijving, bovenstrooms van het inregelventiel gehandhaafd onder behoud van de hydraulische balans.

MERKEN

De producten worden gemerkt met het woordmerk Kiwa

Plaats van het merk:
op het product

Verplichte aanduidingen:

op het huis

- stroomrichting
- nominale middellijn (DN)
- fabrieksmerk

op de wartelmoet van de knelfitting (indien van toepassing)

- nominale maat (DN)
- fabrieksmerk
- productiecode

De uitvoering van merken is als volgt:

- onuitwisbaar;
 - na installatie zichtbaar.
-

WENKEN VOOR DE AFNEMER

1. Inspecteer bij de aflevering:
 - 1.1 geleverd is wat is overeengekomen;
 - 1.2 het merk en wijze van merken juist zijn;
 - 1.3 de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.
 2. Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:
 - 2.1 Honeywell B.V.
en zo nodig met:
 - 2.2 Kiwa N.V.
 3. Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag en transport de verwerkingsrichtlijnen van de producent.
 4. Controleer of dit certificaat nog geldig is, raadpleeg hiertoe de Kiwa-website (www.kiwa.nl).
-

Thermostatische inregelventielen

PRODUCTSPECIFICATIE

Thermostatische inregelventielen

Alwa-Kombi-4

- DN 15
- DN 20
- DN 25
- DN 32
- DN 40