

Nummer	K 41833/01	Vervangt	-
Uitgegeven	2006-01-15	D.d.	-


Productcertificaat Keerkleppen

Op grond van onderzoek, alsmede regelmatig door Kiwa uitgevoerde controles, worden de door

Honeywell G.m.b.H.

vervaardigde producten, die gespecificeerd zijn in dit certificaat, en die voorzien zijn van het onder "Merken" aangegeven Kiwa-keur, bij aflevering geacht te voldoen aan Kiwa-beoordelingsrichtlijn BRL-K 629/01 "Keerkleppen voor water in nominale maten tot 50 mm".

Kiwa N.V.



ing. B. Meekma
Directeur
Certificatie en Keuringen

Dit certificaat is afgegeven conform het Kiwa-Reglement voor productcertificatie en bestaat uit 2 pagina's.
Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan

Kiwa N.V.
Certificatie en Keuringen
Sir W. Churchill-laan 273
Postbus 70
2280 AB Rijswijk

Telefoon 070 41 44 400
Fax 070 41 44 420
Internet www.kiwa.nl

Leverancier

Environment and Combustion
Controls Division of Honeywell
Technologies sàrl
Route du Bois 37
1024 Ecublens
Switzerland
Internet:
e-mail:

Producent

Honeywell G.m.b.H.
Hardhofweg
74821 Mosbach
Duitsland
Phone 0049 6261 810
Fax 0049 626181393
www.honeywell.com/sites/de

Vertegenwoordiger

Honeywell B.V.
Laarderhoogtweg 18
1101 EA Amsterdam Z.O.
020-5656261
020-2056390
www.honeywell.nl
info@honeywell.nl

Pagina	2	Nummer	K 41833/01	Vervangt	-
		Uitgegeven	2006-01-15	D.d.	-

Keerkleppen

PRODUCTSPECIFICATIE

Terugstroombeveiligingstoestellen

Keerkleppen

RV 181 met knalfittingen: DN 15 en DN 25

RV 181 met soldeerverbindingen: DN 15, DN 20, DN 25, DN 32, DN 40 en DN 50

RV 181 met schroefdraadverbindingen: DN 15, DN 20, DN 25, DN 32, DN 40 en DN 50

TOEPASSING EN GEBRUIK

Keerkleppen voor water in nominale maten tot en met 50 mm zijn bedoeld om verontreiniging van drinkwaterinstallaties te voorkomen.

Betreffende keerkleppen zijn bedoeld voor installaties met een werkdruk van ten hoogste 1000 kPa en een watertemperatuur van ten hoogste 30°C.

MERKEN

De producten worden gemerkt met het woordmerk Kiwa

Plaats van het merk:

Op het huis of de aanduidingenplaat

Verplichte aanduidingen:

- fabrieksnaam of -merk, op het huis of op de aanduidingenplaat;
- nominale maat: "DN..", op het huis of op de aanduidingenplaat;
- indicatie voor stroomrichting, op het huis.

Opm. op de aanduidingenplaat moet tenminste fabrieksmerk en woordmerk "KIWA" voorkomen

De uitvoering van merken is als volgt:

- onuitwisbaar;
 - zichtbaar na installatie.
-

WENKEN VOOR DE AFNEMER

1. Inspecteer bij de aflevering:
 - 1.1 geleverd is wat is overeengekomen;
 - 1.2 het merk en wijze van merken juist zijn;
 - 1.3 de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.
 2. Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:
 - 2.1 Honeywell B.V.
en zo nodig met:
 - 2.2 Kiwa N.V.
 3. Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag en transport de verwerkingsrichtlijnen van de producent.
 4. Controleer of dit certificaat nog geldig is, raadpleeg hiertoe de Kiwa-website www.kiwa.nl.
-