

Nummer	K 25503/01	Vervangt	--
Uitgegeven	2004-08-15	d.d.	--


Productcertificaat
Terugstroombeveiligingstoestellen
Familie C, type A

Op grond van onderzoek, alsmede regelmatig door Kiwa uitgevoerde controles, worden de door

Honeywell A.G.

vervaardigde producten, die gespecificeerd zijn in dit certificaat, en die voorzien zijn van het onder "Merken" aangegeven Kiwa-keur, bij aflevering geacht te voldoen aan Kiwa-beoordelingsrichtlijn BRL-K648/01 "Niet controleerbare terugstroombeveiligingstoestellen voor zuig- of perskruisverbindingen met ontlastvoorziening".

Kiwa N.V.



ing. B. Meekma
Directeur
Certificatie en Keuringen

Dit certificaat is afgegeven conform het Kiwa-Reglement voor productcertificatie en bestaat uit 2 pagina's.
Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan

Kiwa N.V.
Certificatie en Keuringen
Sir W. Churchilllaan 273
Postbus 70
2280 AB Rijswijk

Telefoon 070 41 44 400
Fax 070 41 44 420
Internet www.kiwa.nl

Producent
Honeywell GmbH
Hardhofweg
74821 Mosbach
Duitsland

Telefoon: +49 6261 810
Telefax: +49 626181393
Website: www.honeywell.de/hga

Vertegenwoordiger
Honeywell B.V.
Laarderhoogtweg 18
1101 EA Amsterdam

020-5656261
020-5656600

Terugstroombeveiligingstoestellen, Familie C, type A

PRODUCTSPECIFICATIE

Terugstroombeveiligingstoestellen

CA 295 DN 15

CA 295 DN 20

TOEPASSING EN GEBRUIK

Niet controleerbare terugstroombeveiligingstoestellen voor zuig- of perskruisverbindingen met ontlastvoorziening zijn bedoeld als beveiligingsinrichting ter voorkoming van verontreiniging van drinkwaterinstallaties met een werkdruk van ten hoogste 1000 kPa en een watertemperatuur van ten hoogste 30 °C.

MERKEN

De producten worden gemerkt met het woordmerk Kiwa

Plaats van het merk:

Op het huis of de aanduidingenplaat

Verplichte aanduidingen:

- fabrieksnaam of -merk, op het huis of op de aanduidingenplaat;
- type-aanduiding, op het huis of op de aanduidingenplaat;
- nominale maat: "DN..", op het huis of op de aanduidingenplaat;
- nominale druk: "PN.."kPa" of "kPa" op het huis of op de aanduidingenplaat;
- nominale temp.: "T..C" of "..C" op het huis of op de aanduidingenplaat;
- indicatie voor stroomrichting, op het huis.

Opm. op de aanduidingenplaat moet tenminste fabrieksmerk en woordmerk "KIWA" voorkomen

De uitvoering van merken is als volgt:

- onuitwisbaar;
- zichtbaar na installatie.

WENKEN VOOR DE AFNEMER

1. Inspecteer bij de aflevering:
 - 1.1 geleverd is wat is overeengekomen;
 - 1.2 het merk en wijze van merken juist zijn;
 - 1.3 de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.
2. Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:
 - 2.1 Honeywell B.V.
en zo nodig met:
 - 2.2 Kiwa N.V.
3. Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag en transport de verwerkingsrichtlijnen van de producent.
4. Controleer of dit certificaat nog geldig is, raadpleeg hiertoe de Kiwa website www.kiwa.nl.